

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3417

Utstedt: 28.02.2018
Revidert: 10.12.2025
Gyldig til: 01.02.2028
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Grohe BauLoop, BauEdge, Start Loop, Start Edge og Start Clova ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Grohe AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer, Tyskland

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1040 i Kina, som angitt i evalueringsrapport datert 03.01.2023.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Grohe BauLoop, BauEdge, Start Loop, Start Edge og Start Clova ettgreps servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår i sertifikatet:

- › BauLoop – 23762xx0 og 23764xx0
- › BauEdge – 23758xx0, 23759xx0 og 23761xx0
- › Start Loop – 23778xx0, 23779xx0 og 23781xx0
- › Start Edge – 23774xx0, 23775xx0 og 23777xx0
- › Start Clova – 23940xx0, 23940xxx0, 23942xx0, 23942xxx0 og 24239xx1

xx = Grohe fargekode
xxx = Grohe fargekode

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare. Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

