

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3581

Utstedt: 04.12.2019
Revidert: 10.12.2025
Gyldig til: 01.02.2030
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Grohtherm termostatiske kar- og dusjbatterier for innbygging, type Rapido SmartBox

er i samsvar med kravene i

› **EN 1111**



Innehaver

Grohe AG, Industriepark Edelburg
58675 Hemer, Tyskland

Produsent

Grohe AG, Industriepark Edelburg
58675 Hemer, Tyskland

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Grohtherm termostatiske kar- og dusjbatterier for innbygging, type Rapido SmartBox.

Følgende modeller inngår:

35600000 (Rapido SmartBox), 19380xx2, 19446xx2,
24075xx0, 24076xx0, 24077xx0, 24078xx0, 24079xx0,
24080xx0, 24134xx3, 24135xx3, 24138xx3, 24153xx0,
24154xx0, 24155xx0, 24357xx0, 24358xx0, 24359xx0,
34726xx0, 34727xx0, 34728xx0, 34729xx0, 34730xx0,
34731xx0, 34732xx0, 34733xx2, 34734xx0, 34792xx0,
19380xx2, 102208xx0, 102208xxx0, 102209xx0,
102209xxx0, 102210xx0, 102210xxx0, 102211xx0,
102211xxx0, 102212xx0, 102212xxx0, 102215xx0,
102215xxx0 og 24396xx0

xx = Grohe fargekode xxx = Grohe fargekode

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Forbrenningsskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningsskade.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

