

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3601

Utstedt: 11.01.2020

Fornyet: 03.01.2025

Gyldig til: 01.02.2030

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Grohe SmartControl kjøkkenbatterier

er i samsvar med kravene i

› **EN 817**



### Innehaver

Grohe AG  
Industriepark Edelburg  
58675 Hemer, Tyskland

### Produsent

Grohe Portugal Componentes Sanitarios Lda  
3850 Albergaria-a-Velha  
Portugal

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Grohe SmartControl kjøkkenbatterier med uttrekkbar utløpsslange og sertifisert tilslutning.

Følgende SmartControl modeller inngår:

- › Scala – 30442xx0 og 31888xx0
- › Vento – 30443xx0 og 31891xx0
- › Accent – 30444xx0 og 31894xx0
- › Zedra – 31593xx2 og 31886xx0
- › Minta – 31613xx0 og 31889xx0
- › Essence – 31615xx0, 31892xx0 og 31928xx0

xx = Grohe fargekode

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

*Monica S. Nodland*

Monica Strøm Nodland  
Sertifiseringsleder

