

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3631

Utstedt: 11.05.2020

Fornyet: 08.04.2025

Gyldig til: 01.05.2030

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Høiax kuleventiler med T-grep

er i samsvar med kravene i

- › **EN 13828**
- › **NKB Produktregler nr. 4**



Innehaver

Høiax AS
Trippedveien 5
1618 Fredrikstad

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1052 i Kina, som angitt i evalueringsrapport datert 11.05.2020.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Høiax kuleventiler med T-greps i avsinkingsbestandig messing (CW602N eller CW625N).

Følgende modeller inngår:

- › ½" Kuleventil Høiax med T-grep TS – NRF nr. 1385771
- › ¾" Kuleventil Høiax med T-grep TS – NRF nr. 1385773
- › 1" Kuleventil Høiax med T-grep TS – NRF nr. 1443410

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Avsinkingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.



Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

