SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3645

Utstedt: 23.06.2020
Fornyet: 07.05.2025
Gyldig til: 01.06.2030
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Uponor Aqua PLUS stengeventil PPM

er i samsvar med kravene i

- **EN 13828, pkt. 6.3, 6.7, 6.9, 8.2 og 9**
- **NKB Produktregler nr. 13, pkt. 3.4.1 og 3.8**
- **NKB Produktregler nr. 18, pkt. 3.4.5 (*)**
- **KTW-BWGL (*)**

Innehaver

Uponor GmbH
Industriestrasse 56
97437 Hassfurt, Tyskland

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1131 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 23.06.2020.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Uponor Aqua PLUS stengeventil PPM for bruk sammen med Uponor PPM fordelerstokk. Ventilen leveres i dimensjon DN 15.

Følgende modell inngår:
- 1096407

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk
Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann
Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW-BWGL.

Andre sertifiseringskrav

Merking
Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING
PROD 007