

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3652

Utstedt: 01.09.2020

Fornyet: 01.08.2025

Gyldig til: 01.09.2030

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Brogrund servantbatteri med sensor

er i samsvar med kravene i

- › **EN 15091**
- › **NKB Produktregler nr. 4**



Innehaver

IKEA of Sweden AB
Box 702
343 81 Älmhult, Sverige

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1007 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 01.09.2020.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Brogrund servantbatteri med sensor og sertifisert
tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › Brogrund – 004.233.54

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på
drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann
etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-
ning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-
tifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

