

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3663

Utstedt: 05.10.2020

Fornyet: 10.10.2025

Gyldig til: 01.11.2030

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Grohe BauEdge, BauLoop og StartLoop tappeventiler

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Grohe AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer, Tyskland

Produsent

Grohe Siam Ltd.,
203 Moo 10 Ban Na Sub-District
Klaeng District 21110, Rayong Province, Thailand

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Grohe BauEdge, BauLoop og StartLoop tappeventiler.

Følgende modeller inngår:

- › BauEdge – 20421xx1
- › BauLoop – 20422xx1
- › StartLoop – 20598xx1

xx = Grohe fargekode

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

