SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3705

Utstedt: 02.03.2021
Fornyet: 16.01.2026
Gyldig til: 01.02.2031
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Tiril termostatisk dusjbatteri

er i samsvar med kravene i

› **EN 1111**

PRODUKTSERTIFIKAT
PS 3705
SINTEF Certification

Innehaver
Vikingbad AS
Østerskogen 35
4879 Grimstad

Produsent
Produktet er produsert ved fabrikk 1113 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 02.03.2021.

Produkt- og produksjonskontroll
Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse
Tiril termostatisk dusjbatteri, type VB-010062, som inngår i følgende Tiril Rainshower dusjsett:

› VB-010049-XX
› VB-010050-XX
› VB-017566-XX

Funksjonskrav i TEK
Driftstrykk
Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Forbrenningsskade
Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningsskade.

Tilbakestrømming
Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav
Merking
Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Anne-Jorunn Enstad

Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING
PROD 007