

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3705

Utstedt: 02.03.2021  
Gyldig til: 01.04.2026  
forutsatt publisert på  
[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Tiril termostatisk dusjbatteri

er i samsvar med kravene i

› **EN 1111**



### Innehaver

VikingBad AS  
Østerskogen 35  
4879 Grimstad

### Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1113 i Kina,  
som angitt i evalueringsrapport datert 02.03.2021.

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene  
i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Tiril termostatisk dusjbatteri, type VB-010062, som inngår  
i følgende Tiril Rainshower dusjsett:

- › VB-010049-XX
- › VB-010050-XX

### Funksjonskrav i TEK

#### *Driftstrykk*

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.  
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### *Forbrenningsskade*

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake  
forbrenningsskade.

#### *Tilbakestrømming*

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning  
av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### *Merking*

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for  
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.  
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke  
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på  
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-  
tifiserte produkter.



Steinar K. Nilsen  
Sertifiseringsleder

