



Produktsertifikat

Nr. 0627

SINTEF Byggforsk bekrefter at:

FM Mattsson klemringskoplinger for PEX og Cu-rør, dimensjon 10 – 15 mm

er i samsvar med kravene i:

NKB Produktregler 12 og 18
EN-1254-2, pkt 5.6
Produktene er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

FM Mattsson Mora Group AB

Box 480
SE-792 27 Mora
Sverige

Produsent:

FM Mattsson Mora Group AB
SE-792 27 Mora


Utstedt: 05.03.2002

Fornyhet: 08.03.2017

Gyldig frem til: 01.04.2022

(Gyldig forutsatt at sertifikatet er listet på www.sintefcertification.no)

Produsenten har kontrollavtale med SP



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder