

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3737

Utstedt: 15.06.2021

Fornyet: 13.05.2026

Gyldig til: 01.06.2031

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

A-press presskopling (LBP) i syrefast stål

er i samsvar med kravene i

- › DVGW Arbeitsblatt W 534 (*)
- › NKB Produktregler nr. 12 (*)



Innehaver

Ahlsell Sverige AB
Årstaängvägen 11
117 43 Stockholm
Sverige

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1180 i Italia,
som angitt i evalueringsrapport datert 15.06.2021.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

A-press presskopling (LBP) med M-profil i syrefast stål
(316L). Koplingen har O-ring av EPDM og er utformet for å
lekke i upresset tilstand. Presskoplingen monteres på sy-
refaste stålrør og presses med verktøy godkjent av inne-
haver av dette sertifikatet. Presskoplinger i dimensjon 15
til 54 mm har blå pressindikator.

Følgende dimensjoner inngår:

12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76.1, 88.9 og 108 mm

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på
drikkevannet eller medføre helsefare.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik
som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på em-
ballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifi-
serte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder