

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3738

Utstedt: 15.06.2021

Fornyet: 13.05.2026

Gyldig til: 01.06.2031

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## A-press presskopling (LBP) i elforsinket stål

er i samsvar med kravene i

- › **DVGW Arbeitsblatt W 534 (\*)**
- › **NKB Produktregler nr. 12 (\*)**



### Innehaver

Ahlsell Sverige AB  
Årstaängvägen 11  
117 43 Stockholm  
Sverige

### Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1180 i Italia,  
som angitt i evalueringsrapport datert 15.06.2021.

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene  
i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

A-press presskopling (LBP) med M-profil i elforsinket stål  
for bruk i varmeanlegg. Koplingen har O-ring av EPDM og  
er utformet for å lekke i upresset tilstand. Presskoplingen  
monteres på elforsinket stålrør og presses med verktøy  
godkjent av innehaver av dette sertifikatet. Presskoplinger  
i dimensjon 15 til 54 mm har rød pressindikator.

Følgende dimensjoner inngår:

12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76.1, 88.9 og 108 mm

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.  
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik  
som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på em-  
ballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder