

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3759

Utstedt: 28.09.2021

Fornyet: 19.08.2026

Gyldig til: 01.09.2031

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Grohe Nordic/800 termostatiske kar- og dusjbatterier

er i samsvar med kravene i

› EN 1111



Innehaver

Grohe AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer, Tyskland

Produsent

Grohe Portugal Componentes Sanitarios Lda
3850 Albergaria-a-Velha, Portugal

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Grohe Nordic/800 termostatiske kar- og dusjbatterier.

Følgende modeller inngår:

- › 34587xx0
- › 34707xx0
- › 34708xx0

xx = Grohe fargekode

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Forbrenningsskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningsskade.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder



SINTEF Certification

www.sintefcertification.no

info@sintefcertification.no

Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo

Standard(er) merket med stjerne (*) er ikke omfattet av SINTEFs akkreditering

Mal PSs san versjon 05.02.2026

SINTEF AS

ved dets institutt SINTEF Community

www.sintef.no

Foretaksregister: NO 919 303 808 MVA