

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3775

Utstedt: 10.02.2022
Gyldig til: 01.03.2027
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Vieser One gulvsluk ekstra lav

er i samsvar med kravene i

› **EN 1253-1 (*)**



Innehaver

Vieser OY
Keskustie 23
61850 Kauhajoki As
Finland

Produsent

Vieser OY
Keskustie 23
61850 Kauhajoki As
Finland

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Vieser One gulvsluk ekstra lav i PP med 50 mm sideutløp, og mulighet for tilkobling med 32 mm sideinnløp. NRF nr. 3410989.

Vieser One gulvsluk ekstra lav leveres med en membranløsning som fungerer som vannlås og klemring.

Funksjonskrav i TEK

Bortledning av avløpsvann

Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at avløpsvannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden.

Sluket har en dreneringskapasitet på 1,2 l/s og kan benyttes som eneste sluk i et våtrom. Sideinnløpet har en kapasitet på minimum 0,8 l/s.

Vannlås

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettets skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Sluket har en tilsvarende funksjon som vannlås.

Rensepunkt

Installasjoner skal ha nødvendige rens punkter for rengjøring.

Sluket kan rengjøres.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder