

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3793

Utstedt: 22.08.2022

Gyldig til: 01.09.2027

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

LAVABO Mira ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

LAVABO A/S
Fløbjergvej 52
6580 Vamdrup
Danmark

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1207 i Italia,
som angitt i evalueringsrapport datert 22.08.2022.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

LAVABO Mira ettgreps servantbatterier med sertifisert til-
slutning.

Følgende modeller inngår:

- › LAVABO Mira 020 – varenummer 5102X
- › LAVABO Mira 030 – varenummer 5103X
- › LAVABO Mira 040 – varenummer 5104X
- › LAVABO Mira 050 – varenummer 5105X
- › LAVABO Mira 060 – varenummer 5106X
- › LAVABO Mira 070 – varenummer 5107X

X = fargekode

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på
drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann
etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-
ning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-
tifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

