

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3818

Utstedt: 02.12.2022  
Gyldig til: 01.01.2028  
forutsatt publisert på  
[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Duravit C.1 ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

Duravit AG  
Werderstraße 36  
78132 Hornberg, Tyskland

### Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1044 i Italia,  
som angitt i evalueringsrapport datert 02.12.2022.

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene  
i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Duravit C.1 ettgreps servantbatterier med sertifisert til-  
slutning.

Følgende modeller inngår:

- › C110100010xx
- › C110100020xx
- › C110200010xx
- › C110200020xx
- › C110300010xx
- › C110300020xx
- › C110400010xx
- › C110400020xx

xx = Duravit fargekode

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.  
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på  
drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann  
etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Forbrenningsskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake  
forbrenningsskade.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning  
av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for  
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke  
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på  
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-  
tifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

