SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0337

Utstedt: 23.02.2004
Revidert: 15.09.2026
Gyldig til: 01.11.2028
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Tiemme kuleventiler

er i samsvar med kravene i

- **EN 13828**
- **NKB Produktregler nr. 13**

Innehaver

Tiemme Raccorderie S.p.A., Via Cavallera 6/A (Loc. Barco)
25045 Castegnato (BS), Italia

Produsent

Gnutti Cirillo S.p.A., Via Ruca 96 (Loc. San Sebastiano, 96)
25065 Lumezzane (BS), Italia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Tiemme kuleventiler i avsinkingsbestandig messing (CW602N), type 2030CZ og 2132CZ.

Følgende modeller inngår for type 2030CZ:

- ⅜" – art. nr. 2030011
- ½" – art. nr. 2030002
- ¾" – art. nr. 2030003
- 1" – art. nr. 2030001
- 1 ¼" – art. nr. 2030005
- 1 ½" – art. nr. 2030009
- 2" – art. nr. 2030008

Følgende modeller inngår for type 2132CZ:

- 12 mm – art. nr. 2030010
- 15 mm – art. nr. 2030006
- 18 mm – art. nr. 2030012
- 22 mm – art. nr. 2030004
- 28 mm – art. nr. 2030007

Produktet kan også markedsføres under navnet FONTA av MegaFlis AS.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk
Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann
Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 13.

Andre sertifiseringskrav

Merking
Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Avsinkingsbestandighet
Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.

Spenningskorrosjon
Produktet er testet for spenningskorrosjon etter ISO 6957.

Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING PROD 007

SINTEF Certification
www.sintefcertification.no
info@sintefcertification.no
Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo

Standard(er) merket med stjerne (*) er ikke omfattet av SINTEFs akkreditering

Mal PSs san versjon 05.02.2026

SINTEF AS
ved dets institutt SINTEF Community
www.sintef.no
Foretaksregister: NO 919 303 808 MVA