

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0667

Utstedt: 12.03.2002

Fornyet: 15.01.2026

Gyldig til: 01.02.2031

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

CIMPRESS kuleventiler

er i samsvar med kravene i

- › NKB Produktregler nr. 12 (*)
- › DVGW Arbeitsblatt W 534 (*)
- › EN 13828



Innehaver

Cimberio AS
Industriveien 15
1481 Hagan

Produsent

Cimberio S.p.A.
Via Torchio, 57
28017 San Maurizio d'Opaglio (NO), Italia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

CIMPRESS kuleventiler i avsinkningsbestandig messing med pressfittings for stålrør og kobberrør i dimensjonene 15 mm, 22 mm, 28 mm, 35 mm, 42 mm og 54 mm.

Følgende modeller inngår:

- › CIM 1220CRNL, 1220CRNLMA og 1220CRNLFE
- › CIM 1221CRNL, 1221CRNLMA og 1221CRNLFE
- › CIM 1222CRNL, 1222CRNLMA og 1222CRNLFE
- › CIM 1224CRNL
- › CIM 1226CRNL

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Avsinkningsbestandighet

Produktet er testet for avsinkningsbestandighet etter EN ISO 6509.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

