

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3906

Utstedt: 15.04.2024
Gyldig til: 01.05.2029
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Laufen Laurin ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › **EN 817**
- › **NKB Produktregler nr. 4**



Innehaver

Laufen Bathrooms AG
Wahlenstrasse 46
4242 Laufen, Sveits

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1240 i Kina, som angitt i evalueringsrapport datert 15.04.2024.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Laufen Laurin ettgreps servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › HF500701xxx000
- › HF500702xxx000
- › HF500703xxx000
- › HF500704xxx000
- › HF500714xxx000

xxx = LAUFEN fargekode

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

