SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0681

Utstedt: 13.03.2002
Fornyet: 06.02.2026
Gyldig til: 01.03.2031
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

TA 60 Sluseventiler

er i samsvar med kravene i

- **NKB Produktregler nr. 13**
- **NKB Produktregler nr. 18 (*)**

PRODUKTSERTIFIKAT
PS 0681
SINTEF Certification

Innehaver

IMI International Sp. z o.o.
Olewin 50A
32 300 Olkusz, Polen

Produsenter

IMI International Sp. z o.o., Olewin 50A, 32 300 Olkusz, Polen

IMI Hydronic Engineering AB, 524 80 Ljung, Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

TA 60 Slusevantiler i avsinkningsbestandig messing.

Følgende dimensjoner inngår:
DN 10, DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40 og DN 50

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk
Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann
Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 18.

Andre sertifiseringskrav

Merking
Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Anne-Jorunn Enstad

Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING
PROD 007