

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3969

Utstedt: 12.12.2024

Fornyet: 24.06.2026

Gyldig til: 01.07.2031

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Nordkapp ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Nygaard Bad AS
Austbøvegen 17 A
5542 Karmsund

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1261 i Kina, som angitt i evalueringsrapport datert 11.12.2024.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Nordkapp ettgreps servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › Nordkapp rund sort matt – NRDK_SM
- › Nordkapp rund krom – NRDK_KR

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

