

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3980

Utstedt: 08.01.2025
Gyldig til: 01.02.2030
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Huliot HT PRO avløpssystem

er i samsvar med kravene i

- › EN 1451-1
- › DIN 4102-1 (*)



Innehaver

HULIOT, proizvodnja cevi in opreme d.o.o.
Vrhniška cesta 30
1354 Horjul, Slovenia

Produsent

HULIOT, proizvodnja cevi in opreme d.o.o.
Vrhniška cesta 30
1354 Horjul, Slovenia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Huliot HT PRO avløpsrør og rørdeler som bend, muffer og grenrør for montering innvendig i bygninger. Rør og rørdeler er laget i grå polypropylen med push-fit kobling.

Huliot HT PRO finnes i dimensjonene 32, 40, 50, 75, 90, 110, 125 og 160 mm.

Bruksområde: B

Brannklassifisering: B2 i henhold til DIN 4102-1

Funksjonskrav i TEK

Belastninger

Installasjoner skal tåle indre og ytre belastninger og kjemiske påvirkninger.

Produktet har gjennomført slag- og temperaturvekslings-test

Tetthet

Installasjoner skal ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje.

Rørene er testet for et hydrostatisk trykk på 0,5 bar.
Rørskjøter er testet for et hydrostatisk trykk på 0,1 bar.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

