



Samsvarssertifikat for konsistent ytelse

1071– CPR – 7022

I overensstemmelse med Europaparlamentet og rådets forordning nr. 305/2011/EU av 9. mars 2011 (Byggevareforordningen, CPR), gjelder dette sertifikatet for byggevaren

Norgesvinduet HGU, Norgesvinduet BSI og Norgesvinduet BDU

(Brannklassifiserte åpningsbare vinduer samt vindusdør. Produktenes brannmotstand samt øvrige produktspesifikasjoner og forutsetninger er angitt i vedlegg 1 og vedlegg 2.)

Plassert på markedet under navnet eller varemerket til

Norgesvinduet Kompetanse AS

Industriveien 1
8680 TROFORS

og produsert ved fabrikkene

Norgesvinduet Svenningdal, Industriveien 1, 8680 Trofors

Norgesvinduet Bjørlo, Øyane 1, 6770 Nordfjordeid

Beverlo Polska Ltd, 83-400 Koscierzyna, Polen

Dette sertifikatet attesterer at alle bestemmelser vedrørende vurdering og verifisering av konsistent ytelse beskrevet i Annex ZA i standarden

EN 16034:2014

under system 1 for ytelsen(e) angitt i dette sertifikatet er anvendt og at fabrikkens produksjonskontroll utført av produsenten er evaluert for å sikre

konsistent ytelse for byggevaren.

Sertifikatet ble utstedt første gang 31.10.2019, og vil være gyldig så lenge hverken den harmoniserte standarden, byggevaren, AVCP-metodene eller produksjonsbetingelser i fabrikkens endres betydelig, med mindre sertifikatet suspenderes eller trekkes tilbake av det utpekte produktsertifiseringsorganet, og senest til 01.11.2029.

Sertifikatet er gyldig forutsatt at det er listet på www.sintefcertification.no.

Oslo, 26.02.2026

Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder



Samsvarssertifikat for konsistent ytelse

1071– CPR – 7022

Utstedt: 31.10.2019 | Revidert: 26.02.2026 | Gyldig til: 01.11.2029

SINTEF AS ved dets institutt
SINTEF Community | SINTEF Certification

v250226

Side 2 av 4

Samsvarssertifikat for konsistent ytelse

1071– CPR – 7022

Vedlegg 1 til sertifikat 1071 – CPR – 7022

Spesifikasjoner og forutsetninger som gjelder for produktene

Angitt brannmotstand i henhold til EN 13501-2:2023 gjelder innenfor følgende begrensninger for Norgesvinduet HGU og HGU-A og Norgesvinduet BSI og BSI-A (*produktvarianter med aluminiumkledning angis med -A i typebetegnelsen*):

Produkt	Glass-/isolerrute (referanserute angitt med uthevet skrift)	B _{maks} (mm)	H _{maks} (mm)	A _{maks} (m ²)	Brann- motstand
Norgesvinduet HGU og HGU-A (Horisontalt glidehengslet vindu)	11 mm 'Pyrodur 30-353' – 16 – 6 S3 Total rutetykkelse: 33 mm <u>Alternative isolerruter:</u> 15 mm 'Pyrostop' -14 (Ar) – 8,76 11 mm 'Pyrodur 30-353' – 20 (Ar) - 6S3 17,3 mm 'Pyrobel' – 12 (Ar) – 8,76 16 mm 'Pyrobelite 30' – 15 (Ar) - 6S3 Maksimal rutedimensjon: b _g x h _g = 1305 mm x 1303 mm	1485	1485	2,21	El ₁ 30 u↔i
Norgesvinduet BSI og BSI-A (To-veis innadslående vindu, <i>alternativt</i> med horizontal sprosse)	15 mm 'Pyrostop' – 14 – 8,76 Total rutetykkelse: 37,76 mm <u>Alternative isolerruter:</u> Som for Norgesvinduet HGU og HGU-A, se øverste rad. Maksimal rutedimensjon (jf. uten sprosse): b _g x h _g = 1323 mm x 1318 mm	1485	1485	2,21	El ₁ 30 u↔i
Norgesvinduet BSI og BSI-A (To-veis innadslående vindu, <i>med</i> vertikal sprosse)	15 mm 'Pyrostop' – 14 – 8,76 Total rutetykkelse: 37,76 mm <u>Alternative isolerruter:</u> Som for Norgesvinduet HGU og HGU-A, se øverste rad. Maksimal rutedimensjon (når <i>vertikal</i> sprosse): b _g x h _g = 626 mm x 1318 mm	1030	1485	1,53	El ₁ 30 u↔i

Forklaring til forkortelser og symboler som er anvendt i tabellen ovenfor:

- B_{maks} = Maksimal bredde per element (ytte karmmåll).
- H_{maks} = Maksimal høyde per element (ytte karmmåll).
- A_{maks} = absolutt maksimalt areal per element
- u↔i = Brannmotstanden gjelder tosidig, dvs. er uavhengig av retning (eksponeringsside)

Produsenten skal sørge for at hvert produkt som markedsføres med referanse til dette sertifikat tilvirkes innenfor de begrensninger som er gitt av gjeldende evalueringsrapport, og underliggende teknisk dokumentasjon. En monteringsanvisning skal følge produktene.

Utstedt: 31.10.2019 | Revidert: 26.02.2026 | Gyldig til: 01.11.2029

Samsvarssertifikat for konsistent ytelse

1071– CPR – 7022

Vedlegg 2 til sertifikat 1071 – CPR – 7022

Spesifikasjoner og forutsetninger som gjelder for produktene

Angitt brannmotstand i henhold til EN 13501-2:2023 gjelder innenfor følgende begrensninger for Norgesvinduet BDU og BDU-A (produktvarianter med aluminiumkledning angis med -A i typebetegnelsen):

Produkt	Glass-/isolerrute (referanserute angitt med uthevet skrift)	B _{maks} (mm)	H _{maks} (mm)	A _{maks} (m ²)	Brann- motstand
Norgesvinduet BDU og BDU-A (utadslående enfløyet vindusdør)	18 mm 'Pyrostop 30-36' - 10 - 4 - 10 – 6 Total rutetykkelse: 48 mm <u>Alternative isolerruter:</u> 15 mm 'Pyrostop' -14 (Ar) – 8,76 11 mm 'Pyrodur 30-353' – 20 (Ar) - 6S3 17,3 mm 'Pyrobel' – 12 (Ar) – 8,76 16 mm 'Pyrobelite 30' – 15 (Ar) - 6S3 Alle kriterier skal ellers være oppfylt samtidig: Areal til glassruter: $A_g = b_g \times h_g \leq 1,75 \text{ m}^2$ Rutebredde (uansett type glass): $b_g \leq 889 \text{ mm}$ Rutehøyde (Pyrostop): [1197 mm, 1966 mm]	1085	2285	2,48	El ₁ 30 u↔i

Forklaring til forkortelser og symboler som er anvendt i tabellen ovenfor:

- B_{maks} = Maksimal bredde per element (ytre karmmåll).
- H_{maks} = Maksimal høyde per element (ytre karmmåll).
- A_{maks} = absolutt maksimalt areal per element
- $u \leftrightarrow i$ = Brannmotstanden gjelder tosidig, dvs. er uavhengig av retning (eksponeringsside)

Produsenten skal sørge for at hvert produkt som markedsføres med referanse til dette sertifikat tilvirkes innenfor de begrensninger som er gitt av gjeldende evalueringsrapport, og underliggende teknisk dokumentasjon. En monteringsanvisning skal følge produktene.