

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 4022

Utstedt: 20.06.2025
Gyldig til: 01.12.2027
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

FUSION ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

› **EN 817**



Innehaver

Nygaard Bad AS
Austbøvegen 17 A
5542 Karmsund

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1273 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 19.06.2025.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

FUSION ettgreps servantbatterier i rustfritt stål med
sertifisert tilslutning.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på
drikkevannet eller medføre helsefare.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-
ning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-
tifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

