

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3982

Utstedt: 28.07.2025
Gyldig til: 01.08.2030
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Slimtherm termostatiske dusjbatterier

er i samsvar med kravene i

› **EN 1111**



Innehaver

Ideal Standard International NV
Corporate Village – Gent Building
Da Vincilaan 2
1935 Zaventem, Belgia

Produsent

Ideal Standard Produktions-GmbH
Roentgenstraße 9
54516 Wittlich, Tyskland

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Slimtherm termostatiske dusjbatterier.

Følgende modeller inngår:

- › Slimtherm – art. nr. A956407##
- › Slimtherm – art. nr. A956904##

Dusjbatteriene inngår i følgende dusjsystemer:

- › Ceratherm T25+ – art. nr. A7210##
- › Ceratherm T125 – art. nr. A7589##

= Ideal Standard fargekode

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Forbrenningsskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningsskade.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

