

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1123

Utstedt: 01.08.2005
Revidert: 28.11.2025
Gyldig til: 01.10.2030
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

BROEN Ballofix og Filterfix ½" kuleventiler

er i samsvar med kravene i

- › **EN 13828**
- › **NKB Produktregler nr. 12 (*)**
- › **NKB Produktregler nr. 4**



Innehaver

BROEN ApS, Skovvej 30, 5610 Assens, Danmark

Produsenter

Produktet er produsert ved fabrikk 1145 i Polen, som angitt i evalueringsrapport datert 25.11.2020.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

BROEN Ballofix og Filterfix ½" kuleventiler med gjenger og tilslutningsmulighet for sertifiserte innstikk-, press- eller klemringskoplinger. Enkelte modeller kan ha tilbakeslagsventil.

Følgende artikkelnumre inngår:

33110300, 3321100, 42100600, 42100700, 42100800, 42102200, 42136700, 42136800, 42169500, 42169800, 42174300, 42176200, 42176400, 42176600, 42177000, 42179200, 42179300, 42193800, 42193900, 42194100, 4234500, 42556300, 43100700, 43100800, 43100900, 43150100, 43151300, 43154700, 43159300, 43159400, 43169700, 43169900, 4354500, 4354510, 43545BL, 43545KR, 44100900, 44157000, 83154500, 3267500, 42147100, 42171700, 42171800, 42199600, 42199700, 42199800, 42199900, 42004900, 43181000, 43182500, 43185100, 4382100, 4382200, 4382300, 4382400, 42182500, 42182600, 42182700, 43100200, 43100300, 43182800, 43182900, 42102100, 42100000, 42173100, 42173300, 42173500, 42174500, 42174700, 42174700, 42102500, 43102500, 43102600, 43102800, 43177800, 44100500, 44102400, 44102500, 44102900, 44103000, 44103500, 44103900, 4382400, 4362400, 4362500, 4362600, 4362800, 4362900, 4363100, 4363400, 4363600, 4363000, 43132500

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Avsinkningsbestandighet

Produktet er testet for avsinkningsbestandighet etter EN ISO 6509.

Spenningskorrosjon

Produktet er testet for spenningskorrosjon etter ISO 6957.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

