

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 4036

Utstedt: 16.10.2025

Revidert: 03.12.2025

Gyldig til: 01.11.2030

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Tiemme gjengede rørdeler, type 1500CZ

er i samsvar med kravene i

- › EN 1254-4
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Tiemme Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco)
25045 Castegnato, Italia

Produsent

Tiemme Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco)
25045 Castegnato, Italia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Tiemme gjengede rørdeler, type 1500CZ, i avsinkingsbestandig messing (CW602N) i dimensjonene ¼", ⅜", ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2", 2 ½", 3" og 4".

Følgende modeller inngår:

1530CZ, 1550CZ, 1552CZ, 1552CZC, 1560CZ, 1560CZC, 1561CZ, 1561CZC, 1562CZ, 1570CZ, 1570CZC, 1581CZ, 1878CZ og 1522I7CZ

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Avsinkingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509-1.

Spenningskorrosjon

Produktet er testet for spenningskorrosjon etter ISO 6957.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

