

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3770

Utstedt: 12.01.2022

Revidert: 25.11.2025

Gyldig til: 01.02.2027

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Huliot Ultra Silent avløpsrør og rørdeler

er i samsvar med kravene i

- › EN 1451-1
- › EN 13501-1 (*)



Innehaver

HULIOT, proizvodnja cevi in opreme d.o.o.
Vrhniška cesta 30
1354 Horjul, Slovenia

Produsenter

HULIOT, proizvodnja cevi in opreme d.o.o.
Vrhniška cesta 30, 1354 Horjul, Slovenia

HULIOT A.C.S. Ltd.

Kibbutz Sde Nehemia, 1214500 Galil Elyon, Israel

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Huliot Ultra Silent svarte avløpsrør og rørdeler i mineralforsterket PP-MD. Rørdeler inkludere blant annet bend, enkle og doble grennrør, overganger og diverse muffe.

Følgende dimensjoner inngår:

- › 32 mm, 40 mm, 50 mm, 75 mm, 90 mm, 110 mm, 125 mm, 160 mm og 200 mm

Bruksområde B: 32, 40 og 50 mm

Bruksområde BD: 75, 90, 110, 125, 160 og 200 mm

Brannklassifisering: D-s2, d1

Funksjonskrav i TEK

Belastninger

Installasjoner skal tåle indre og ytre belastninger og kjemiske påvirkninger.

Produktet har gjennomført slag- og temperaturvekslingstest.

Tetthet

Installasjoner skal ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje.

Rørene er testet for et hydrostatisk trykk på 0,5 bar.

Rørskjøter er testet for et hydrostatisk trykk på 0,1 bar.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

