

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 4002

Utstedt: 20.01.2026
Gyldig til: 01.02.2031
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Ceratherm Alu+ termostatiske dusjsystemer

er i samsvar med kravene i

› **EN 1111**



Innehaver

Ideal Standard International NV
Corporate Village – Gent Building
Da Vincilaan 2
1935 Zaventem, Belgia

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1269 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 19.01.2026.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Ceratherm Alu+ termostatiske dusjsystemer.

Følgende modell inngår:

› Ceratherm Alu+ – art. nr. BD583##

= Ideal Standard fargekode

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Forbrenningsskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningsskade.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

