

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 4049

Utstedt: 28.01.2026

Revidert: 03.06.2026

Gyldig til: 01.02.2031

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Halcor TALOS kobberør

er i samsvar med kravene i

› **EN 1057:2006+A1:2010**



Innehaver

Elvalhalcor S.A.
62nd km National Road Athens-Lamia
32011 Inofyta Viotia, Hellas

Produsent

Elvalhalcor S.A. (Copper and alloys extrusion division)
62nd km National Road Athens-Lamia
32011 Inofyta Viotia, Hellas

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Halcor TALOS kobberør, type R250 (halvharde kobberør) og R290 (harde kobberør).

Følgende dimensjoner inngår for type R250:

12 x 1.0 mm, 15 x 1.0 mm, 18 x 1.0 mm, 22 x 1.0 mm,
28 x 1.0 mm, 35 x 1.5 mm, 42 x 1.5 mm, 54 x 1.5 mm

Følgende dimensjoner inngår for type R290:

10 x 0.8 mm, 12 x 1.0 mm, 15 x 1.0 mm, 18 x 1.0 mm,
22 x 1.0 mm, 28 x 1.0 mm, 28 x 1.2 mm, 35 x 1.5 mm,
42 x 1.5 mm, 54 x 1.5 mm, 64 x 2.0 mm, 76.1 x 2.0 mm,
88.9 x 2.0 mm, 108 x 2.5 mm

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

