

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 4052

Utstedt: 30.01.2026

Revidert: 15.04.2026

Gyldig til: 01.02.2031

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Flory termostatiske kar- og dusj batterier

er i samsvar med kravene i

› **EN 1111**



Innehaver

Shanghai Flory Imp. & Exp. Co., Ltd.
31&32 Floor, Huayuan World Plaza, No.1958 North
Zhongshan Rd., Putuo District, Shanghai, Kina

Produsent

Wenzhou Haojiang Sanitary Ware Co., Ltd.
3518#3 Road Binhai Economic & Technical Development
Zone, Wenzhou, Zhejiang Province, Kina

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Flory termostatiske kar- og dusj batterier.

Følgende modeller inngår:

- › FF1929-4 (150 mm) og FF1929-4 (160 mm)
- › FF1929-4S (150 mm)
- › FF1929-4SB (150 mm)
- › FF1996-2

Produktene kan også markedsføres under navnet Jula:

- › Jula art. nr. 031460
- › Jula art. nr. 031451
- › Jula art. nr. 031452
- › Jula art. nr. 034820
- › Jula art. nr. 034821

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Forbrenningskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake
forbrenningskade.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning
av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-
tifikerte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

