

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 4051

Utstedt: 30.01.2026
Gyldig til: 01.02.2031
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Wavin PE-HD avløpsrør og rørdeler

er i samsvar med kravene i

- › EN 1519-1 (*)
- › EN 12666-1



Innehaver

Nordisk Wavin A/S
Wavinvej 1
8450 Hammel, Danmark

Produsent

Orbia Building & Infrastructure (Wavin)
Via Boccalara, 24
45030 Santa Maria Maddalena (RO), Italia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Wavin PE-HD består av rør og rørdeler produsert i PE-HD i dimensjonene 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110 og 160 mm. Systemet er beregnet for avledning av normalt spillvann fra husholdninger og overvann. Spillvannstemperaturen kan kortvarig være opptil maks. 95 °C.

Forholdet mellom rørets dimensjoner og trykk-/styrkeklasse i henhold til standarden EN 1519 er S 12,5.

Sammenføyning av rør og rørdeler skjer med stumsveising eller elektrosveising.

Bruksområde: BD

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.

Belastninger

Installasjoner skal tåle indre og ytre belastninger og kjemiske påvirkninger.

Tetthet

Installasjoner skal ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje.

Rørene er testet for et hydrostatisk trykk på 0,5 bar.

Rørskjøter er testet for et hydrostatisk trykk på 0,1 bar.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

