

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 4058

Utstedt: 12.02.2026

Revidert: 13.04.2026

Gyldig til: 01.03.2031

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Canes Multipress rørsystem

er i samsvar med kravene i

- › EN ISO 21003-2, EN ISO 21003-3 og EN ISO 21003-5
- › NKB Produktregler nr. 4
- › KTW-BWGL (\*)



### Innehaver

Canes AS  
Eikringen 13  
3036 Drammen

### Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1281 i Kina, som angitt i evalueringsrapport datert 12.02.2026.

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Canes Multipress rørsystem for tappevann inkluderer PE-Xb/Al/PE-Xb rør og pressfittings i messing (CW602N).

Følgende dimensjoner inngår:

- › 16 x 2.0 mm
- › 20 x 2.0 mm
- › 26 x 3.0 mm
- › 32 x 3.0 mm
- › 40 x 4.0 mm
- › 50 x 4.5 mm
- › 63 x 6.0 mm
- › 75 x 7.5 mm

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanndrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW-BWGL.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

#### Avsinkingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.

#### Spenningskorrosjon

Produktet er testet for spenningskorrosjon etter ISO 6957.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

