



Samsvarssertifikat for konsistent ytelse

1071– CPR – 7014

I overensstemmelse med Europaparlamentet og rådets forordning nr. 305/2011/EU av 9. mars 2011 (Byggevareforordningen, CPR), gjelder dette sertifikatet for byggevaren

Innadslående vindu AT 725

(Brannklassifisert, to-veis innadslående vindu. Produktets brannmotstand samt øvrige produktspesifikasjoner og forutsetninger er angitt i vedlegg 1.)

Plassert på markedet under navnet eller varemerket til

H-vinduet Magnor AS

Krokeideveien 6, Postboks 126 Fana
5859 Bergen

og produsert i fabrikk(ene)

H-vinduet Magnor AS

Furumoen 61
2240 Magnor

Dette sertifikatet attesterer at alle bestemmelser vedrørende vurdering og verifisering av konsistent ytelse beskrevet i Annex ZA i standarden

EN 16034:2014

under system 1 for ytelsen(e) angitt i dette sertifikatet er anvendt og at fabrikkens produksjonskontroll utført av produsenten er evaluert for å sikre

konsistent ytelse for byggevaren.

Sertifikatet ble utstedt første gang 07.11.2019, og vil være gyldig så lenge hverken den harmoniserte standarden, byggevaren, AVCP-metodene eller produksjonsbetingelser i fabrikken endres betydelig, med mindre sertifikatet suspenderes eller trekkes tilbake av det utpekte produktsertifiseringsorganet, og senest til 01.12.2029.

Sertifikatet er gyldig forutsatt at det er listet på www.sintefcertification.no.

Oslo, 26.02.2026

Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

Vedlegg

Spesifikasjoner og forutsetninger som gjelder for Innadslående vindu AT 725

Angitt brannmotstand i henhold til EN 13501-2:2023 gjelder når produktet er tilvirket innenfor de spesifikasjoner og forutsetninger som framgår nedenfor.

Produkt	Isolerrute (glass)	B _{maks} (mm)	H _{maks} (mm)	A _{maks} (m ²)	Brann- motstand
Innadslående vindu AT725	8,76- 8 -17 mm Pyrobel 16 EI 30 Total rutetykkelse: 33,76 mm Alle kriterier skal være oppfylt samtidig: Areal til ruta: $A_g = b_g \times h_g \leq 1,43 \text{ m}^2$ Rutebredde: $b_g \leq 1102 \text{ mm}$ Rutehøyde: $h_g \leq 1302 \text{ mm}$	1300	1500	1,95	EI ₁ 30 u↔i

Forklaring til forkortelser og symboler som er anvendt i tabellen ovenfor:

- B_{maks} = Maksimal bredde per element.
- H_{maks} = Maksimal høyde per element.
- A_{maks} = absolutt maksimalt areal per element
- $u \leftrightarrow i$ = Brannklassifiseringen gjelder tosidig, dvs. er uavhengig av retning (eksponeringsside)

Produsenten skal sørge for at hvert produkt som markedsføres med referanse til dette sertifikat tilvirkes innenfor de begrensninger som er gitt av gjeldende evalueringsrapport, og underliggende teknisk dokumentasjon. En monteringsanvisning skal følge produktene.