

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 4092

Utstedt: 01.07.2026  
Gyldig til: 01.08.2031  
forutsatt publisert på  
[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Biltema ettgreps servantbatteri, type 83-809

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

Biltema Nordic Services AB  
Garnisonsgatan 26, 2TR  
254 66 Helsingborg, Sverige

### Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1182 i Kina,  
som angitt i evalueringsrapport datert 01.07.2026.

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene  
i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Biltema ettgreps servantbatteri med sertifisert tilslutning.

Følgende modell inngår:

- › 83-809

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.  
Produktet er testet for 16 bars vantrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på  
drikkevannet eller medføre helsefare.  
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann  
etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-  
ning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for  
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.  
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke  
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på  
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-  
tifikerte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

