

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 4094

Utstedt: 01.07.2026
Gyldig til: 01.08.2031
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Deante ettgreps kjøkkenbatterier, type BQJ_X62M

er i samsvar med kravene i

› **EN 817**



Innehaver

Deante Sp. z o.o.
Twarda 11/13
95-100 Zgierz, Polen

Produsent

Deante Sp. z o.o.
Twarda 11/13
95-100 Zgierz, Polen

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Deante ettgreps kjøkkenbatterier i rustfritt stål med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › BQJ_062M
- › BQJ_A62M
- › BQJ_C62M
- › BQJ_N62M
- › BQJ_F62M
- › BQJ_D62M
- › BQJ_R62M

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmaterieell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

