

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 4102

Utstedt: 06.10.2026
Gyldig til: 01.11.2031
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Grohe Cubeo og Dice ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Grohe AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer, Tyskland

Produsent

Grohe Siam Ltd.
Klaeng district 21110
Rayong Province, Thailand

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Grohe Cubeo og Dice ettgreps servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

101693xxx0, 101695xxx0, 101696xxx0, 101731xxx0,
101750xxx0, 101751xxx0, 101752xxx0, 101758xxx0,
101780xxx0, 101835xxx0, 101855xxx0, 101860xxx0,
101868xxx0

xxx = Grohe fargekode

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

