

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 4095

Utstedt: 21.10.2026
Gyldig til: 01.11.2031
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Roth PE-RT rør

er i samsvar med kravene i

- › EN ISO 22391-2 og EN ISO 22391-5
- › KTW-BWGL (*)



Innehaver

Roth North Europe A/S
Centervej 5
3600 Fredrikssund, Danmark

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1202 i Tyskland,
som angitt i evalueringsrapport datert 20.10.2026.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Roth PE-RT-rør for varmt- og kaldtvannsforsyning for bruk
sammen med Roth Push som inngår i SINTEF Produktserti-
fikat nr. 4032 og 4033 og Roth fordelere med tilhørende
komponenter som inngår i SINTEF Produktsertifikat nr.
4107.

Følgende rørdimensjoner inngår:

- › 12 x 2.0 mm
- › 15 x 2.5 mm
- › 18 x 2.5 mm
- › 22 x 3.0 mm
- › 28 x 4.0 mm
- › 32 x 4.4 mm

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.

Høyeste tillatte kontinuerlige driftstemperatur er 70 °C,
mens 1 MPa (10 bar) er maksimale tillatte driftstrykk.
Høyeste tillatte driftstemperatur for korte perioder er
95 °C ved et trykk på 1 MPa (10 bar).

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på
drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW-
BWGL.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik
som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på em-
ballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifi-
serte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

