

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1066

Utstedt: 03.11.2004

Fornyet: 10.08.2020

Gyldig til: 01.09.2025

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Mora Garden II vannutkaster

er i samsvar med kravene i

- › **NKB Produktregler nr. 13**
- › **EN 200**
- › **EN 1717, pkt. 4.1**



Innehaver

FM Mattsson Mora Group AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produsent

FM Mattsson Mora Group AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Frostsikker utekran Mora Garden II vannutkaster.

Følgende modeller inngår:

- › MA 40 05 36 – veggtykkelse L = maks 400 mm
- › MA 40 05 37 – veggtykkelse L = maks 400 mm
- › MA 70 09 81 – veggtykkelse L = maks 150 mm
- › MA 70 09 80 – veggtykkelse L = maks 300 mm
- › MA 70 09 86 – veggtykkelse L = maks 400 mm
- › MA 70 09 85 – veggtykkelse L = maks 500 mm

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Steinar K. Nilssen
Sertifiseringsleder