



# Produktsertifikat

## Nr. 1083

SINTEF Byggforsk bekrefter at

## HTM kule-vinkelventil

er i samsvar med kravene i:

EN 13828

Merking etter NKB 4

Produktene er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

**O. Berge AS**

Nedre Eikervei 65

3048 Drammen

Produsent:

Produktet er produsert ved fabrikk 1031 i Kina,  
som angitt i evalueringsrapport datert 21.09.2017


Utstedt: 04.06.2007

Fornyet: 21.09.2017

Gyldig frem til: 01.10.2022

(Gyldig forutsatt at sertifikatet er listet på [www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no))

Produktet er underlagt overvåkende produksjonskontroll  
i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17020



.....  
Monica Nodland Malmedal  
Sertifiseringsleder