

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1107

Utstedt: 06.06.2005

Fornyet: 07.02.2025

Gyldig til: 01.03.2030

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

INSTALPRESS INOX pressfittingsystem

er i samsvar med kravene i

- › **DVGW W 534 (*)**
- › **UBA Elastom (*)**
- › **DVGW W 270 (*)**



Innehaver

Filinox S.A.
Calle Sant Adrià, 76
08030 Barcelona
Spania

Produsent

Filinox S.A.
Sant Joan Baptista, 59
08789 La Torre de Claramunt, Barcelona
Spania

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

INSTALPRESS INOX pressfittingsystem inkludert rør og rørdeler i rustfritt stål med kvalitet AISI 316L. Pressverktøy, type M-MM, skal benyttes.

Finnes i følgende dimensjoner:

15 x 1.0 mm, 18 x 1.0 mm, 22 x 1.2 mm, 28 x 1.2 mm,
35 x 1.5 mm, 42 x 1.5 mm, 54 x 1.5 mm, 76.1 x 2.0 mm,
88.9 x 2.0 mm og 108 x 2.0 mm

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter UBA Elastom og DVGW W 270.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder