

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1124

Utstedt: 01.08.2005

Revidert: 28.11.2025

Gyldig til: 01.10.2030

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

BROEN Ballofix og Filterfix 3/4" og 1" kuleventiler

er i samsvar med kravene i

- › EN 13828
- › NKB Produktregler nr. 12 (*)
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

BROEN ApS
Skovvej 30
5610 Assens, Danmark

Produsenter

Produktet er produsert ved fabrikk 1145 i Polen,
som angitt i evalueringsrapport datert 25.11.2020.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

BROEN Ballofix og Filterfix 3/4" og 1" kuleventiler med
gjenger og tilslutningsmulighet for sertifiserte innstikk-,
press- eller klemringskoplinger. Enkelte modeller kan ha
tilbakeslagsventil.

Følgende artikkelnumre inngår:

44147900, 44150100, 44150300, 44153700, 44153800,
44154500, 44194500, 45150200, 45150400, 45152500,
33106700, 43107500, 44100300, 44100400, 44102800,
44184700, 44184800, 44184900, 44185000, 44185100,
43102000, 4363300, 4462500, 4465000, 4465100,
4465300, 4462400

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på
drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann
etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-
ning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik
som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på em-
ballasje og markedsføringsmateriell som angår de certifi-
serte produkter.

Avsinkingbestandighet

Produktet er testet for avsinkingbestandighet etter EN
ISO 6509.

Spenningskorrosjon

Produktet er testet for spenningskorrosjon etter ISO 6957.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

