

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1366

Utstedt: 04.12.2008

Fornyet: 27.03.2026

Gyldig til: 01.04.2031

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

FMM 9000E ettgreps kjøkken- og vaskerennebatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

FM Mattsson AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produsent

FM Mattsson AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

FMM 9000E ettgreps kjøkkenbatterier og vaskerennebatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › FMM 8000-0010
- › FMM 8001-0010
- › FMM 8003-0000
- › FMM 8020-0010
- › FMM 8021-0010
- › FMM 8118-0000
- › FMM 8118-0010

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Ola Asphaug
Sertifiseringsleder

