

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1548

Utstedt: 20.09.2010

Fornyet: 02.12.2025

Gyldig til: 01.01.2031

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Oras Nova termostatiske dusjbatterier

er i samsvar med kravene i

› **EN 1111**



Innehaver

Oras Armatur AS
Smeltingen 1
0195 Oslo

Produsent

Oras Oy
Isometsäntie 2
26101 Rauma
Finland

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Oras Nova termostatiske dusjbatterier.

Følgende modeller inngår:

- › Oras Nova 7420
- › Oras Nova 7460
- › Oras Nova 7461
- › Oras Nova 7471

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Forbrenningsskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningsskade.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

