



# Produktsertifikat

## Nr. 1569

SINTEF Byggforsk bekrefter at

### **Line Brick, Quad, Spillo Up, Matrix, Fluid, De Soto, Line 4 Lungo, Split, Spot og Mast servantbatterier med sertifisert tilslutning**

er i samsvar med kravene i:

EN 817

Merking og tungmetallutlekkning etter NKB Produktregler 4  
Produktene er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

**FIMA Carlo Frattini S.p.A.**

Via Borgomanero 105  
I-28024 Briga Novarese, Italia

Produsent:

FIMA Carlo Frattini S.p.A.  
I-28024 Briga Novarese, Italia

Utstedt: 14.10.2010

Revidert: 29.01.2018

Gyldig frem til: 01.04.2021

*(Gyldig forutsatt at sertifikatet er listet på [www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no))*

Produktet er underlagt overvåkende produkt- og produksjonskontroll  
i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17020



Steinar K. Nilsen  
Sertifiseringsleder