

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1572

Utstedt: 14.10.2010

Fornyet: 02.03.2026

Gyldig til: 01.04.2031

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

FIMA termostatiske kar- og dusjbatterier

er i samsvar med kravene i

› **EN 1111**



Innehaver

FIMA Carlo Frattini S.p.A.
Via Borgomanero 105, 28010 Briga Novarese, Italia

Produsent

FIMA Carlo Frattini S.p.A.
Via Borgomanero 105, 28010 Briga Novarese, Italia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

FIMA termostatiske kar- og dusjbatterier.

Følgende modeller inngår:

- › F4245/1 tilslutning under
- › F4255/1 tilslutning over og under
- › F4075/1 tilslutning under med hendler i ABS
- › F4275/1 tilslutning under med hendler i metall
- › F4074/1 tilslutning under med hendler i ABS
- › F4074 med dusjsett og tilslutning under med hendler i ABS
- › F4274/1 tilslutning under med hendler i metall
- › F4274 med dusjsett og tilslutning under med hendler i metall
- › F4085/1 tilslutning over og under med hendler i ABS
- › F4285/1 tilslutning over og under med hendler i metall
- › F4905/1 tilslutning over og under med hendler i ABS
- › F4925/1 tilslutning over og under med hendler i metall

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Forbrenningsskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningsskade.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.


Ola Asphaug
Sertifiseringsleder

