SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1620

Utstedt: 15.03.2011
Fornyet: 15.01.2026
Gyldig til: 01.02.2031
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

TECElogo innstikkskopling

er i samsvar med kravene i

- **NKB Produktregler nr. 18 (*)**
- **NKB Produktregler nr. 4**
- **DVGW W 534 (*)**

PRODUKTSERTIFIKAT
PS 1620
SINTEF Certification

Innehaver

TECE Norge AS
Snipetjernveien 4
1405 Langhus

Produsent

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
48282 Emsdetten, Tyskland

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

TECElogo innstikkskopling i dimensjon 16 x 2,0 mm for PEX-rør.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk
Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann
Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Andre sertifiseringskrav

Merking
Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Avsinkningsbestandighet
Produktet er testet for avsinkningsbestandighet etter EN ISO 6509.

Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING
PROD 007