

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1660

Utstedt: 29.07.2011

Fornyet: 05.11.2021

Gyldig til: 01.12.2026

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Justlink® metallomspunnet fleksible tilførselsslanger

er i samsvar med kravene i

- › EN 13618
- › KTW Guideline (*)
- › DVGW Arbeitsblatt W 270 (*)



Innehaver

Yuhuan Jianglin Plumbing Hose & Parts Inc.
2 Jindifu Road, Yuhuan Economic Development Zone,
Yuhuan, Zhejiang, Kina

Produsent

Yuhuan Jianglin Plumbing Hose & Parts Inc.
2 Jindifu Road, Yuhuan Economic Development Zone,
Yuhuan, Zhejiang, Kina

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Justlink® metallomspunnet fleksible tilførselsslanger for kaldt og varmt forbruksvann i dimensjon DN 6 og DN 8. Innvendig slange av PEX med utvendig armering i rustfritt stål.

Fittings i messing i dimensjon 3/8", 1/2", 3/4" og M10x1.

Beregnet for tilslutning til WC-sisterner, vaskemaskin, oppvaskmaskin, tappearmatur, kaffemaskin o.l.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW Guideline.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

