

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1671

Utstedt: 30.09.2011

Fornyet: 26.07.2021

Gyldig til: 01.08.2026

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Henco 1L PE-Xc og 5L PE-Xc rør

er i samsvar med kravene i

- › EN ISO 15875-2
- › EN ISO 21003-2
- › KTW Guideline (*)
- › DVGW Arbeitsblatt W 270 (*)



Innehaver

Henco Industries N.V.
Toekomstlaan 27
2200 Herentals, Belgia

Produsent

Henco Industries N.V.
Toekomstlaan 27
2200 Herentals, Belgia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Henco 1L PE-Xc og 5L PE-Xc kaldt- og varmtvannsrør for bruk i bygninger. Rør type 5L PE-Xc har diffusjonssperre.

Følgende dimensjoner inngår for 1L PE-Xc:

15 x 2.5 mm, 18 x 2.5 mm, 22 x 3.0 mm, 25 x 3.5 mm,
28 x 4.0 mm og 32 x 4.4 mm

Følgende dimensjoner inngår for 5L PE-Xc:

15 x 2.5 mm, 18 x 2.5 mm, 22 x 3.0 mm, 25 x 3.5 mm,
28 x 4.0 mm og 32 x 4.4 mm

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare. Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW Guideline.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

