

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 1724

Utstedt: 23.01.2012

Fornyet: 08.05.2026

Gyldig til: 01.06.2031

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Eurotubi Pressfitting System

er i samsvar med kravene i

- › **NKB Produktregler nr. 12 (\*)**
- › **DVGW Arbeitsblatt W 534 (\*)**



### Innehaver

Eurotubi Europa S.r.l.  
Via Croce Rossa Italiana, 12  
20834 Nova Milanese (MB), Italia

### Produsent

Eurotubi Europa S.r.l.  
Via Croce Rossa Italiana, 12  
20834 Nova Milanese (MB), Italia

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Eurotubi pressfittings laget av rustfritt stål, type AISI 316L.

Følgende dimensjoner inngår:

15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76.1, 88.9 og 108 mm

Koplingen har O-ring av EPDM og er utformet for å lekke i upresset tilstand. Pressfittings i dimensjon 15-54 mm har blå pressindikator. Presskoplingen monteres på rustfrie stålrør og presses med verktøy som beskrevet av innehaver. Tilgjengelig som både M profil (12-108 mm) og V profil (15-54 mm).

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder